

Шахтерское дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа № 16 "Мотылек" Управления образования города Шахтерска



ТВЕРЖДАЮ

Приказ 10.10.2016 № 60

Заведующий ДООУ №16 "Мотылек"

А.В.Кокодзей А.В.Кокодзей

Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности *л 1*

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. В ДООУ №16 "Мотылек" должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и воспитанников.
- 1.2. Для каждого помещения или участка разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
- 1.3. Все работники ДООУ должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.
- 1.4. Все категории работников ДООУ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- 1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства ДООУ определяет заведующий ДООУ.
- 1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц ДООУ.
- 1.8. Приказом заведующего ДООУ должен быть установлен противопожарный режим, в т.ч.
 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
 - регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
 - разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и воспитанников.
- 1.9. В зданиях и сооружениях при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы-схемы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
- 1.10. Заведующий ДООУ в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
- 1.11. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться. При пребывании людей в помещении могут запираются лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

1.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в коридорах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в т.ч. временное) любого инвентаря и материалов;
- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.

1.14 В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется заведующим ДОУ исходя из особенностей объекта, наличие дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

1.15 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

1.16 Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к эксплуатации не допускаются.

1.17 Сети противопожарного водопровода и оборудование пожарных емкостей должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).

1.18 При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом территориальное подразделение пожарной охраны.

1.19 Электроснабжение ДОУ должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей насосов.

1.20 Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.21 Системы оповещения о пожаре должны обеспечить передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения.

1.22 В детских дошкольных учреждениях оповещается только обслуживающий персонал.

1.23 Заведующий ДОУ определяет круг лиц, которые имеют право приводить в действие систему оповещения о пожаре.

1.24 Территория ДОУ должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.25 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.26. Запрещается:

- Проживать в здании ДОУ обслуживающему персоналу и другим лицам;
- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;
- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;
- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2. Основные мероприятия по пожарной профилактике

- 2.1.1. ДОУ перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в составе которых включаются работники противопожарной службы.
- 2.1.2. В помещениях ДОУ следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 2.1.3. Число столов в группах не должно превышать количество, установленное нормами проектирования.
- 2.1.4. С воспитанниками организуют занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности.
- 2.1.5. В здании ДОУ предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
- 2.1.6. Запрещается:
- сдавать в аренду помещения действующих детских дошкольных учреждений;
 - покрывать здания, легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
 - размещать детей в помещениях зданий, а также на этажах в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
 - топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях занятых детьми.
- 2.1.7. ДОУ должно быть обеспечено телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.
- 2.1.8. В ДОУ нужно установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.
- 2.2 Во время занятий и работ:
- 2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- 2.2.2. В случае, если при нахождении в ДОУ работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность заведующий ДОУ или завхоз приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
- 2.2.3. При организации и проведении новогодних и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать помещение, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток.

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25Вт;
 - при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно немедленно обесточить.
- 2.2.4. Запрещается:
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
 - украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;
 - использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
 - уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
 - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
 - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
- 2.2.5. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сценах и в залах.
- 2.2.6. При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов.
- 2.2.7. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м.
- 2.2.8. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
- 2.2.9. Запрещается:
- проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании ДОУ; при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа заведующего ДОУ;
 - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 - включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;
 - разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;
 - оставлять включенные газовые приборы без контроля;
 - при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.

2.3 По окончании занятий и работ:

- 2.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).
- 2.3.2. По окончании занятий и работ в помещениях ДОУ все пожароопасные и взрывопожарные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

3. Действия при возникновении пожара

- 3.1 При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным способом необходимо постараться потушить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
- 3.2 Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные 60-80 сек., углекислотные - 25-45 сек, порошковые 10-15 сек. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.
- 3.3 При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить

(отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или ДОУ. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

3.4 Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефонам: 101 (пожарная часть), 050-253-67-89 (заведующий), 095-526-24-92 (завхоз);

3.5 Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем заведующему ДОУ, а при невозможности другому должностному лицу.

3.6 При последующем событии следует руководствоваться указаниями, заведующего ДОУ или должного лица, заменяющего его.

3.7 Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать всех людей, находящихся в учреждении.

3.8 Особое внимание следует обратить на безопасность воспитанников. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

3.9 При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если это сделать не удастся, упасть на пол и перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облить водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения.

3.10 В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

3.11 Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

4.1 Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

4.2 Запрещается:

- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

4.3 Необходимо:

- как можно скорее вызвать медработника ДОУ, точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать.
- до прихода врача попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе - «не навреди».

4.4 Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующие:

4.4.1 При травматическом шоке:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;
- проверить. Есть ли дыхание, работает ли сердце. Если - нет начать реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

- дать обезболивающее;
- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

4.4.2. Запрещается:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - шинирования;

- снимать прилипшую после ожога одежду;
- давать пить при жалобе на боль в животе;
- оставлять больного без наблюдения.

4.4.3. При термическом ожоге:

- освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдвигая, приставшие к телу куски ткани;

- нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

4.4.4. При ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПВХ - пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, закрывающую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т.п.).

4.4.5. При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить в больницу. Если перевязка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 0,5 ч. ложки пищевой соды, растворенных двух стаканах воды).

4.4.6 При ранении:

- смазать края раны йодом или спиртом;
- наложить стерильную повязку.

4.4.7. Запрещается:

- прикасаться к ране руками;
- при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилегающей к ране.

4.4.8. При сильном кровотечении:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевой валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;

- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.

4.4.9. При переломах костей:

- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину из палок, прутьев камыша;
- придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
- приложить холодный компресс;
- дать обезболивающее;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

4.4.10. Запрещается:

- пытаться составлять обломки костей;
- фиксировать шину в месте, где выступает кость;
- прикладывать к месту перелома грелку;
- без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать).

4.4.11. При удушье:

- установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи по следующим показаниям:

- зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает;
- зрачок сужается при приближении источника света и расширяется при удалении;
- палец руки отекает, если его перевязать ниткой;
- кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;
- обеспечить приток свежего воздуха;
- уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- дать понюхать нашатырный спирт;
- при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

4.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.